

POŽÁRNÍ ŘÁD

PRO KULTURNÍ DŮM

Tento požární řád byl zpracován na základě ustanovení § 15 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Tento požární řád je závazný pro všechny zaměstnance a ostatní osoby pohybující se v uvedeném objektu. Výše uvedené osoby jsou povinny se s ustanoveními tohoto požárního řádu seznámit.

II.

Požární nebezpečí spočívá zejména při provozu tepelných spotřebičů bez dozoru, používání plynových spotřebičů, při neodborných zásazích do elektrické instalace, požívání otevřeného ohně, kouření apod. Hlavní sál, knihovna, kanceláře a ostatní prostory jsou vybaveny zařízením vhodným pro činnosti v nich vykonávané. Materiály z nichž je vybavení zhotoveno (dřevo, textilie, umělé hmoty aj.) jsou hořlavé. Počet osob při kulturních akcích v sále a přísálí je cca 430.

III.

Je zakázáno:

- 1 ve všech prostorách je nutno udržovat pořádek a čistotu. Veškerý odpadový materiál odevzdat do sběru, nebo jej uložit do nehořlavých nádob,
- 2 je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm ve skladech a v místnostech, kde se manipuluje s hořlavinami a nebo kde je to výslovně zakázáno,
- 3 elektrické zařízení musí být udržováno v řádném stavu, jakékoliv neodborné zásahy do instalace nejsou přípustné. Zjištěné závady musí být hlášeny ihned na vedení KD a bezodkladně odstraněny,
- 4 každý zaměstnanec pracující v objektu, který odchází poslední z pracoviště, je povinen se přesvědčit, zda jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče a zda jsou uzavřeny kanceláře, sklady, garáž apod. Toto musí kontrolovat i domovník určený k ostraze objektu.
- 5 všechny vchody, východy a chodby musí být trvale volné. Skladování materiálu v blízkosti topných těles, elektrických spotřebičů a rozvodných skříní je zakázáno,
- 6 hasicí přístroje a jiné požární zařízení musí být udržována v řádném stavu a běžně kontrolována,
- 7 za dodržování Požárního řádu v objektu je zodpovědné vedení KD.

IV.

V případě požáru musí být okamžitě vypnut hl. vypínač el. proudu. Pro hašení se používá hasících přístrojů vodních, práškových a sněhových (CO₂). Pro hašení el. instalace hasícího přístroje práškového. Vznik požáru se ohlašuje a požární poplach se vyhlašuje podle požárních poplachových směrnic.

Přílohu tohoto požárního řádu tvoří seznam členů požární hlídky s uvedením jejich úkolů.

Tel. č. Hasičského záchranného sboru kraje: **150**

Nové Město na Moravě
21. října 2011

Mgr. et Bc. Veronika Teplá
ředitelka NKZ

Aktualizace: Miloslav Jahn, OZO v PO